

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.440.Н.00089

(номер сертификата соответствия)

039778

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: П117746409208. Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ, ДОМ 31Б, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 1, Адрес места осуществления деятельности: 195030, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОММУНЫ, ДОМ 67 ЛИТЕР АЖ.  
Телефон: +7 (499) 709-77-39. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: П117746409208. Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ, ДОМ 31Б, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 1, Адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОММУНЫ, ДОМ 67 ЛИТЕР АЖ.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" (ОС ООО "НИЦ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"), ОГРН 1147746862339. Адрес (место нахождения): 115477, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЦАРИЦЫНО, УЛ. ДЕЛОВАЯ, Д. 11, К. 1. Телефон: +7 (495) 150-95-38. Адрес электронной почты: info@nicrg.ru  
Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.440 от 23.04.2025 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Муфты противопожарные марки «ОГНЕЗА-ПМ(В)», используемые в качестве отсечного устройства для вентиляционных каналов, сформированных в том числе из полимерных материалов в стенах, включая зоны противопожарных поясов, толщиной не менее 100 мм, изготавливаемые по ТУ 5285-001-92450604-2011 и монтируемые по ТР № 024/20. Серийный выпуск.

код ОКПД 2:

25.11.23

код ТН ВЭД ЕАЭС:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование и номер документа на стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»; Программа и методика испытаний № ПМИ-НЛ03-20 «Муфты противопожарные для вентиляционных каналов (трубопроводов). Методы испытаний на огнестойкость». (См. приложение - бланк № 011867).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № НИЦ2025-12-03/3 от 03.12.2025 г., № НИЦ2025-12-03/4 от 03.12.2025 г., № НИЦ2025-12-03/5 от 03.12.2025 г., ИЛ ООО "НИЦ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ", свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.440 от 23.04.2025 г.  
Акт анализа состояния производства № 115-НИЦ-НСОПБ от 24.11.2025 г.  
Схема сертификации – 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Технические условия ТУ 5285-001-92450604-2011 «Муфты противопожарные марки ОГНЕЗА-ПМ(В)»; Технологический регламент ТР № 024/20 «ОГНЕЗА-ПМ(В)».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 04.12.2025 по 03.12.2030

М.П.

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Р. Ю. Великеев

И.О. Фамилия

Эксперт

(подпись)

О. Н. Пророкова

И.О. Фамилия



\* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» [www.nsopb.spb](http://www.nsopb.spb)

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.440.Н.00089**

*(номер сертификата соответствия)*

**011867**

*(учетный номер планки)*

Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Наименование продукции	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
<p>ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;            ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»;            Программа и методика испытаний № ПМИ-НЛ03-20 «Муфты противопожарные для вентиляционных каналов (трубопроводов). Методы испытаний на огнестойкость».</p>	<p>Муфта противопожарная марки «ОГНЕЗА-ПМ(В)», тип «ОГНЕЗА-ПМ(В)-П» (перфорированная) для вентиляционных каналов внутренним диаметром от 50 мм до 130 мм</p>	<p>Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности - EI 180.</p>
<p>ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;            ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»;            Программа и методика испытаний № ПМИ-НЛ03-20 «Муфты противопожарные для вентиляционных каналов (трубопроводов). Методы испытаний на огнестойкость».</p>	<p>Муфта противопожарная марки «ОГНЕЗА-ПМ(В)», тип «ОГНЕЗА-ПМ(В)-Л» (с ламелями) для вентиляционных каналов внутренним диаметром от 125 мм до 240 мм.</p>	<p>Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности - EI 180.</p>
<p>ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;            ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»;            Программа и методика испытаний № ПМИ-НЛ03-20 «Муфты противопожарные для вентиляционных каналов (трубопроводов). Методы испытаний на огнестойкость».</p>	<p>Муфта противопожарная марки «ОГНЕЗА-ПМ(В)», тип «ОГНЕЗА-ПМ(В)-Т» (телескопическая двухкорпусная) для вентиляционных каналов внутренним диаметром от 125 мм до 240 мм.</p>	<p>Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности - EI 180.</p>



Руководитель  
 (заместитель руководителя)  
 органа по сертификации

Эксперт

*(подпись)*

**Р. Ю. Великеев**

*(подпись)*

*(подпись)*

**О. Н. Пророкова**

*(подпись)*