



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00510

№ ПС 008687

код ОК 034-2014: 20.30.22.110
код ТН ВЭД России:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната I. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната I. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2025, Орган по сертификации продукции «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-1026

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска негорючая «ОГНЕЗА-КМ0 колор». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.22-044-92450604-2023 «Краска негорючая «ОГНЕЗА-КМ0 колор». Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Показатели пожарной опасности материалов: группа горючести НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть» (Метод I)

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний №М123 от 28.08.2023, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», ССБК RU.21ПБ10. Акта о результатах анализа состояния производства № 623/АА от 07.08.2023, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», ССБК RU.21ПБ10.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-044-92450604-2023 «Краска негорючая «ОГНЕЗА-КМ0 колор», регистрационные документы, инструкция по нанесению. Гарантийный срок службы покрытия внутри помещений без снижения огнезащитной эффективности - не менее 10 лет при соблюдении требований данного технологического регламента. Для помещений с повышенной влажностью срок службы составляет 5 лет. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке. Температура хранения и транспортировки, от +5 до +40°C.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.08.2023 г. ПО 27.08.2028

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

О.Г. Афанасьев

