

 СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО» Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№	ССБК RU.ПБ10.Н00478
код ОК 034-2014:	25.11.23.119
код ТН ВЭД России:	8484 10 000 9
ЗАЯВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната I. Место осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com. (наименование и местонахождение заявителя)
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната I. Место осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com. (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	№ ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2025, Орган по сертификации продукции «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-1026. (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ	Узел пересечения ограждающих строительных конструкций (противопожарных преград) толщиной не менее 200 мм трубопроводами из поливинилхлорида наружным диаметром: 32, 40, 50, 80, 90, 110, 125, 160 мм и полипропилена наружным диаметром: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65 мм с использованием в качестве отсечного защитного устройства муфт противопожарных «ОГНЕЗА-ПМ» с внутренним диаметром (соответственно) 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 65 мм, 80 мм, 90 мм, 110 мм (высотой 50 мм), 125 мм, 160 мм (высотой 80 мм), изготовленных в соответствии с ТУ 25.11.23-037-92450604-2021 «МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ «ОГНЕЗА-ПМ». Серийный выпуск (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость», п.1.1, 3.1-3.2, 7.1-7.2, 8.1-8.3, 9.1. Фактический предел огнестойкости EI 240. Инерционность полного срабатывания противопожарных муфт «ОГНЕЗА-ПМ» составляет не более четырех минут. (наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	Протоколы испытаний №№ K053 от 25.10.2022, K054 от 25.10.2022, K055 от 25.10.2022, ИЦ «Политест» АНО «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10, 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А. Акт о результатах анализа состояния производства №590/АА от 02.09.2022, ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10, 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ	(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 26.10.2022 г. ПО 25.10.2027	
Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации	И.И. Далбинш (подпись)
Эксперт (эксперты)	О.Г. Афанасьев (подпись)
	