

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00231/22

Серия **RU** № **0367186****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕЗА».

Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, домовладение 31Б, помещение II комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +78124580428, адрес электронной почты: info@ogneza.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕЗА».

Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, домовладение 31Б, помещение II комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АЖ.

**ПРОДУКЦИЯ**

Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые, со стационарным порогом, однопольные глухие типа ДМП-1 и с остеклением до 25% от площади проема в свету типа ДМП-1С, с габаритными размерами: по высоте от 1400 мм до 2500 мм, по ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ДМП-2 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДМП-2С, габаритными размерами: по высоте от 1400 мм до 2500 мм, по ширине от 1200 мм до 2150 мм; светопрозрачное заполнение - стекло многослойное пожаростойкое марки «ПАРАФЛАМ NT EIW60», толщиной 24 мм (ООО «НПО Бранд Гласс», ТУ 23.12.12-001-16721960-2017), толщиной полотна не менее 60 мм, выпускаемые по ТУ 5262-010-92450604-2016 с изм. №2 «Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний № 2891/С-22 от 17.05.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг») (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-069.22-01 от 16.03.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).  
Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» (с Изменением N 1) (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости дверей - EI-S 60. Условия хранения, гарантийный срок хранения, гарантийный срок эксплуатации и средний срок службы согласно приложению на 1 листе (бланк № 0882511)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.05.2022 ПО 17.05.2027  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)  
*(подпись)*  
Кутенко Андрей Викторович (Ф.И.О.)





ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00231/22

Серия **RU** № **0882511**

Условия хранения: двери должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по типоразмерам, защищенными от загрязнений и воздействия агрессивных сред.  
Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления.  
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев со дня изготовления.  
Средний срок службы - не менее 10 лет.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

  
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)



Хромова Анна Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович  
(Ф.И.О.)