



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.11NE46.B.00042/25

Серия **RU** № **0443141**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», место нахождения (адрес юридического лица): 129164, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корп. 4; адрес места осуществления деятельности: 129164, РОССИЯ, г. Москва, улица Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424; аттестат аккредитации № RA.RU.11NE46 от 24.03.2022; телефон: +7 (495) 540-43-33, адрес электронной почты: info@msasert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, г. Москва, ВП. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ, Алтуфьевское ш., д. 31Б, помещение II, комната 1, адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208, тел. +7 4997097739, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, г. Москва, ВП. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ, Алтуфьевское ш., д. 31Б, помещение II, комната 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.

ПРОДУКЦИЯ

Лак огнезащитный для древесины и изделий из древесины «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный», изготавливаемый по ТУ 20.30.22-034-92450604-2020 «Огнезащитный лак «ОГНЕЗА-ЛАК»». Группы огнезащитной эффективности согласно приложению №1 на бланке №0940693. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 25-09-16/1-С от 16.09.2025 (Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», аттестат аккредитации № RA.RU.210B65). Акта о результатах анализа состояния производства №046/АПС/ЕАЭС-25 от 24.07.2025 (Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», аттестат аккредитации № RA.RU.11NE46; эксперты-аудиторы, подписавшие Акт о результатах анализа состояния производства – С.Н.Березникова, В.А.Лукиянов).
 Схема сертификации Tc

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п. 5.1. 5.2). Сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы согласно приложению №1 на бланке № 0940693. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов 15.07.2025).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.09.2025

ПО

16.09.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Трудовик Дмитрий Владимирович

(Ф.И.О.)

Лукьянов Виталий Васильевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.1E46.B.00042/25

Серия **RU** № **0940693**

№ п/п	Марка состава, показатели
1	Лак огнезащитный для древесины и изделий из древесины «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный» плотностью от 0,85 г/см ³ до 1,20 г/см ³ , нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом №018/19-1 от 20.01.2020 по эксплуатации и нанесению огнезащитного лака «ОГНЕЗА-ЛАК», обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 200 г/м ² (без учета технологических потерь), лак устойчив к старению.

Всего в таблице 1 (одна) позиция

Сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы:

Лак огнезащитный «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный» хранить и транспортировать при температуре не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С при относительной влажности воздуха (75 ± 5) %.

Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации обработанного лаком материала с сохранением установленной огнезащитной эффективности – не менее 20 лет при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования, а также указаний по эксплуатации.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Иванкин Дмитрий Владимирович (Ф.И.О.)

Мантев Виталий Васильевич (Ф.И.О.)