

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**(обязательная сертификация)**

№ RU C-RU.AЮ64.B.00601/25

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»). Адрес места нахождения: 127410, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Отрадное вн. тер. г., ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом: 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. ИНН: 7734657410. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»). Адрес места нахождения: 127410, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Отрадное вн. тер. г., ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. ИНН: 7734657410.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса места осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. ИНН 7725081144. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Кровельная огнезащитная мастика «ОГНЕЗА-ОКМ». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.12-029-92450604-2020 «Кровельная огнезащитная мастика «ОГНЕЗА-ОКМ» и наносится в соответствии с Технологическим Регламентом № 022/20 по эксплуатации и нанесению кровельной огнезащитной мастики «ОГНЕЗА-ОКМ». Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.12.120

код ТН ВЭД ЕАЭС:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Акта о результатах анализа состояния производства № 00197/АА от 05.12.2025, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64. Протокола испытаний № 2/М357 от 23.12.2025, ИЦ «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12. Схема сертификации 4е

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть» - группа горючести материала: негорючие (НГ). Срок хранения мастики - 12 месяцев с даты изготовления в не вскрытой заводской упаковке. Гарантийный срок эксплуатации покрытия с сохранением установленной огнестойкости: не менее 15 лет при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и применения мастики, а также условий эксплуатации покрытий.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2025 по 23.12.2030**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Далбинш Игорь Илгонович

(фамилия, имя, отчество  
последнее при наличии)

(подпись)

Афанасьев Олег Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество  
последнее при наличии)

(подпись)

Ломовская Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество  
последнее при наличии)