НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.440.Н.00089** 011867

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Наименование продукции	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»; Программа и методика испытаний № ПМИ-НЛ03-20 «Муфты противопожарные для вентиляционных каналов (трубопроводов). Методы испытаний на огнестойкость».	Муфта противопожарная марки «ОГНЕЗА-ПМ(В)», тип «ОГНЕЗА-ПМ(В)-П» (перфорированная) для вентиляционных каналов внутренним диаметром от 50 мм до 130 мм	Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности - EI 180.
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»; Программа и методика испытаний № ПМИ-НЛ03-20 «Муфты противопожарные для вентиляционных каналов (трубопроводов). Методы испытаний на огнестойкость».	Муфта противопожарная марки «ОГНЕЗА-ПМ(В)», тип «ОГНЕЗА-ПМ(В)-Л» (с ламелями) для вентиляционных каналов внутренним диаметром от 125 мм до 240 мм.	Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности - EI 180.
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»; Программа и методика испытаний № ПМИ-НЛ03-20 «Муфты противопожарные для вентиляционных каналов (трубопроводов). Методы испытаний на огнестойкость».	Муфта противопожарная марки «ОГНЕЗА-ПМ(В)», тип «ОГНЕЗА-ПМ(В)-Т» (телескопическая двухкорпусная) для вентиляционных каналов внутренним диаметром от 125 мм до 240 мм.	Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности - EI 180.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — **Р. Ю. Великеев** (И.О. Фамилия)

Эксперт — (подпись) — **О. Н. Пророкова** (И.О. Фамилия)

ООО "НПЦ "Профессиональные решения" НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.440

ООО "НПО "НЕОПРИНТ" г. Всеволожск, 2023 г. "В". Зак. №СП-172.