

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ64.В.01091

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»). ОГРН: 1117746409208.  
 Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II комната 1.  
 Фактический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б. Телефон: +74997097739.  
 Факс: +74997097169. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

№ 0018947

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва,  
 ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II комната 1. Фактический адрес: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург,  
 ул. Коммуны, д. 67. Телефон: +74997097739. Факс: +74997097169. Адрес электронной почты:  
 spb@ogneza.com.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская  
 Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация,  
 г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты:  
 info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Термостойкие уплотнительные кремнеземные шнуры и ленты  
 «ОГНЕЗА», изготовленные по ТУ 23.14.11-014-92456604-  
 2017.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.14.11

Серийный выпуск

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля  
 2008 г.). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0. НГ (негорючий материал) по ГОСТ  
 30244-94.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/М1929-ФЗ от 19.09.2017г., Испытательный центр «Политест» АНО по  
 сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва,  
 ул. Сельскохозяйственная, 12 а. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7876-АО от  
 22.03.2017г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ 64 от 21.07.2015 выдан  
 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.09.2017 по 19.09.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

подпись, фамилия

Г.С. Габриэлян

подпись, фамилия