НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01602** 031215

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические Аэрозоли" (ООО "РусТА"). Адрес: 142455, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, переулок Банный, дом 9. ОГРН: 1155031002631. Телефон: 84957373842. Факс: 84957373842. Электронная почта: info@kudo-purfoam.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические Аэрозоли" (ООО "РусТА"). Адрес: 142455, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, переулок Банный, дом 9. ОГРН: 1155031002631. Телефон: 84957373842. Факс: 84957373842. Электронная почта: info@kudo-purfoam.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", РОССИЯ, 301760, Тульская область, город Донской, улица Горноспасательная, дом 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена полиуретановая монтажная огнестойкая всесезонная торговой марки «KUDO» наименования KUDO PROFF 45+ FIREPROOF, выпускаемая по ТУ 2254-055-18738966-2012. (См. приложение – бланк № 006118.) Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.170

код ТН ВЭД России

3214 10 100 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 (См. приложение – бланк № 006118.)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 168-С-20 от 18.06.2020 г., № 169-С-20 от 18.06.2020 г. ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б03418 от 27.03.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.06.2020 ПО 21.06.2025

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) **А.А. Гомзов**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Д.Н. Байгушкин**

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 702. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01602** 006118

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной огнестойкой всесезонной торговой марки «KUDO» наименования KUDO PROFF 45+ FIREPROOF всесезонная, выпускаемой по ТУ 2254-055-18738966-2012	60	10	**EI 30**
	100	30	**EI 60**
	100	40	**EI 60**
	100	20	**EI 90**
	100	10	**EI 150**
	200	40	**EI 120**
	200	30	**EI 150**
	200	20	**EI 150**
	200	10	**EI 180**
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными двумя слоями пены полиуретановой монтажной огнестойкой всесезонной торговой марки «KUDO» наименования KUDO PROFF 45+ FIREPROOF, выпускаемой по ТУ 2254-055-18738966-2012, толщиной 60 мм каждый и слоем минеральной плиты из каменной ваты плотностью не менее 150 кг/м^3 толщиной 80 мм, расположенным между ними.	200	30	**EI 240**

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия) **А.А. Гомзов**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Д.Н. Байгушкин**

М.П.

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, тз № 832. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2013 г. www.opcion.ru