

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00052

36419

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.  
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., ДВЛД 31Б, помещение II, комната I. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АЖ.  
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.  
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., ДВЛД 31Б, помещение II, комната I. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АЖ.  
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс». Юридический адрес: 129164, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корпус 4. Адрес места осуществления деятельности: 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424, ОГРН 1185053033681. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкая заделка деформационного (конструкционного) шва с шириной не более 200 мм и глубиной не менее 100 мм, выполняемая между бетонными элементами здания в составе:

- внутреннее заполнение шва - негорючая минеральная (каменная) вата (группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94);
- противопожарный терморасширяющийся герметик «ОГНЕЗА-ГТ» (ТУ 20.30.22-023-92450604-2019), наносимый с каждой стороны шва с нахлестом на строительные конструкции с обеих сторон не менее 50 мм с толщиной сухого слоя герметика не менее 3,0 мм, смонтированная в соответствии с «Инструкцией по применению огнезащитного герметика «ОГНЕЗА-ГТ» при заделке конструктивных и деформационных швов» от 01.03.2016, разработанной ООО «ОГНЕЗА». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Предел огнестойкости конструкции заделки деформационного (конструкционного) шва по ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»:  
- при плотности минеральной ваты не менее 60 кг/м<sup>3</sup> составляет 90 минут (EI 90);  
- при плотности минеральной ваты не менее 110 кг/м<sup>3</sup> составляет 180 минут (EI 180).

код ОКПД2  
20.30.22.170  
код ТИВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №24-04-02/1-С от 02.04.2024, выданный испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019. Схема сертификации: 5с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-023-92450604-2019 с изменением №1 «Герметик противопожарный терморасширяющийся «ОГНЕЗА-ГТ». Технические условия»; Инструкция по применению огнезащитного герметика «ОГНЕЗА-ГТ» при заделке конструктивных и деформационных швов от 01.03.2016, разработанная ООО «ОГНЕЗА»; Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № ЦОТК.RUMK009.K000135 от 28.03.2022, выданный Органом по сертификации систем менеджмента ОС ООО «Лаборатория Стандартов», ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.04.2024 по 01.04.2029

М.П. Руководитель/заместитель руководителя органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (ЭКСПЕРТ)

(подпись, инициалы, фамилия)

Трушкин Д.В.

Синицын С.А.

\* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМД «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru

