



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00538

№ ПС 009059

код ОК 034-2014: 20.59.59.900
код ТН ВЭД России:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение П, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: srb@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение П, комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: srb@ogneza.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2025. Орган по сертификации продукции «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1, тел. +7 (495) 995-10-26.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
Пропитки огнезащитные водоразливные «ОГНЕЗА-ПО», марки «ОГНЕЗА ПО-Т» для обработки тканей и ковровых покрытий, изготавливаемые в соответствии с ТУ 20.59.59-026-92450604-2019 «Пропитки огнезащитные водоразливные «ОГНЕЗА-ПО»» с изм. 1. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(информация о сертифицируемой продукции, позволяющая провести идентификацию)
ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности: слабораспространяющие (РП2); ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (пункт 5.1) – группа воспламеняемости материала: трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (с Изменением N 1) (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (ДЗ), группа по токсичности продуктов горения: умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование документа, на соответствие которого проводилась сертификация)
Протоколы испытаний № М034 от 07.02.2024г, № М035 от 07.02.2024г, № М036 от 07.02.2024г, № М037 от 07.02.2024г. Испытательный центр «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», ССБК RU.21ПБ10.
Акт о результатах анализа состояния производства № 638/АА от 11.09.2023, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», ССБК RU.21ПБ10.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 09.02.2024 г. ПО 08.02.2029

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

Е.О. Варлаков

