

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.000108**

(номер сертификата соответствия)

039749

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208. Юридический адрес /адрес места осуществления деятельности: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208. Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс». Юридический адрес: 129164, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корпус 4. Адрес места осуществления деятельности: 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424, ОГРН 1185053033681. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Противопожарные муфты для трапов и кровельных воронок ОГНЕЗА-ПМ(ТК) с посадочным диаметром муфтового соединителя от 50 до 200 мм, изготавливаемые по ТУ 25.11.23-043-92450604-2023 «Муфты противопожарные для трапов и кровельных воронок «ОГНЕЗА-ПМ(ТК)». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

Программы и методики испытаний противопожарных муфт для трапов и кровельных воронок ОГНЕЗА-ПМ(ТК), выпускаемых по ТУ 25.11.23-043-92450604-2023, устанавливаемых в пересечениях горизонтальных ограждающих конструкций (перекрытий и бесчердачных покрытий) №005/2025 от 22.09.2025 г., разработанной ООО «Международный Сертификационный Альянс».

код ОКПД2
25.11.23.119
код ТНВЭД

Предел огнестойкости противопожарных муфт для трапов и кровельных воронок ОГНЕЗА-ПМ(ТК) согласно приложению №1 на бланке № 011818.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 26-04-27/1-С от 27.04.2026, 26-04-27/2-С от 27.04.2026, выданные испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019; Акт о результатах анализа состояния производства № 052/НСОПБ-2025 от 17.03.2026, выданный Органом по сертификации ООО «Международный сертификационный Альянс». Схема сертификации: 4е.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-043-92450604-2023 «Муфты противопожарные для трапов и кровельных воронок «ОГНЕЗА-ПМ(ТК)». Конструкторская документация ПМ (ТК) КД, Технологический регламент по монтажу и эксплуатации противопожарных муфт «ОГНЕЗА-ПМ(ТК)» №033/25 от 20.10.2025

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.04.2026 по 27.04.2031

И.П. Руководитель

Заместитель руководителя органа по сертификации

Д.В.Трушкин

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

С.А.Синицын

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ

«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.000108

(номер сертификата соответствия)

011918

(учетный номер блока)

№ п/п	Наименование продукции	Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности
1	Противопожарные муфты для трапов и кровельных воронок ОГНЕЗА-ПМ(ТК) с посадочным диаметром муфтового соединителя от 50 до 200 мм, изготавливаемые по ТУ 25.11.23-043-92450604-2023 «Муфты противопожарные для трапов и кровельных воронок «ОГНЕЗА-ПМ(ТК)»»	150 минут – для муфт, устанавливаемых в пересечениях конструкций бесчердачных покрытий и перекрытий с нормированными пределами огнестойкости, выполненных из железобетона, бетона и пенобетона, в том числе с применением металлических профлистов в качестве несъемной опалубки для вышеуказанных конструкций.
2	Противопожарные муфты для трапов и кровельных воронок «ОГНЕЗА-ПМ(ТК)»»	45 минут – для муфт, устанавливаемых в пересечениях конструкций бесчердачных покрытий с нормированными пределами огнестойкости, выполненных с применением металлических профлистов в качестве основания для бесчердачных кровельных покрытий с теплоизоляционным заполнением.

Монтаж и эксплуатация противопожарных муфт для трапов и кровельных воронок ОГНЕЗА-ПМ(ТК) в соответствии с Технологическим регламентом по монтажу и эксплуатации противопожарных муфт «ОГНЕЗА-ПМ(ТК)» №033/25 от 20.10.2025.



И.П. Руководитель
 (заместитель руководителя
 Органа по сертификации)
 (подпись и инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись инициалы, фамилия)

Д.В. Трушкин

С.А. Сеницын