НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01611** 031471

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические Аэрозоли" (ООО "РусТА"). Адрес: 142455, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, переулок Банный, дом 9. ОГРН: 1155031002631. Телефон: 84957373842. Факс: 84957373842. Электронная почта: info@kudo-purfoam.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические Аэрозоли" (ООО "РусТА"). Адрес: 142455, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, переулок Банный, дом 9. ОГРН: 1155031002631. Телефон: 84957373842. Факс: 84957373842. Электронная почта: info@kudo-purfoam.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", РОССИЯ, 301760, Тульская область, город Донской, улица Горноспасательная, дом 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Пена полиуретановая монтажная огнестойкая всесезонная торговой марки «KUDO» наименования KUDO PROFF 45+ FIREPROOF, выпускаемая по ТУ 2254-055-18738966-2012.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.18, 4.20.
См. Приложение – бланк № 006129.

код ОК 034 (ОКПД 2) 20.30.22.170

код ТН ВЭД России 3214 10 100 1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № 204-С-20 от 29.06.2020 г. ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б03418 от 27.03.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.06.2020 **ПО** 29.06.2025

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" г. Донской, Тульская обл.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) **А.А. Гомзов**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Д.С. Подсевалов**

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 702. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01611** 006129

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Проверяемые при испытаниях характеристики
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — **А.А. Гомзов**

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — **Д.С. Подсевалов**

(подпись, инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В, тз № 832. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2013 г. www.opcion.ru)